



**Herning**  
Kommune

Forslag

## Tillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2017-2028

Aflysning af retningslinje for kabeltrace for 150 kV ledning til de kystnære vindmøller ved Harboør.

Fremlægges fra **xx. måned 20xx** til **xx. måned 20xx** (begge dage incl.)

## Om kommuneplantillægget

Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet har dog mulighed for at modsætte sig byggeri og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Kommuneplanen forpligter derimod byrådet. Byrådet er forpligtet til at arbejde for at virkeliggøre kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal fremme tiltag som er i overensstemmelse med planen. Det kan f.eks. ske ved at lade udarbejde lokalplaner, som muliggør realisering af kommuneplanen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Ønsker byrådet at ændre kommuneplanen, kan de lade udarbejde et tillæg til planen for et område eller temaer, som ønskes ændret.

## Offentlig høring

Når byrådet har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal det udsendes i offentlig høring i minimum 4 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning, eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan imødekommes. Herefter kan planen endelig vedtages.

Hvis byrådet efter den offentlige høring vil fortage så omfattende ændringer, så der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg.

Dette kommuneplantillæg vil være offentligt fremlagt i tiden fra den

**xx. måned xxxx til den xx. måned xxxx**

(begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Planafdelingen, indgang A, 2. sal) og på kommunens hjemmeside (www.herning.dk)

Indsigelser imod og ændringsforslag til kommuneplantillægget skal indsendes skriftligt til Herning Byråd, Rådhuset, 7400 Herning eller pr. e-mail til: BEK@Herning.dk senest den **xx. måned xxxx**

Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn – der er således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn.

Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf. 96 28 28 28.

# Tillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2017-2028

Kommuneplantillægget har til formål at ophæve korridor reservation til 150 kV jordledning som er fastlagt i Herning Kommuneplan 2017-2028.

## **Redegørelse for ændringer**

Daværende Naturstyrelse vedtog i 2015 et tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for landanlæg til kystnære havvindmøller ved Harboør. Kommuneplantillægget omhandlede en arealreservation til kabeltrace til en 150 kV jordledning, som skulle forbinde de kystnære havvindmøller med transformerstationen i Herning.

Arealreservationen blev efterfølgende indarbejdet i Herning Kommuneplan 2017-2028.

I efteråret 2017 blev planerne for de kystnære havvindmøller ved Harboør ændret, så der ikke længere skal etableres et 150 kV kabel til Herning.

Kabeltraceét skaber ligeledes barrierer for byudviklingen ved det nye Regionshospital ved Gødstrup, hvor traceét hinder en fremtidig forbindelse mellem den nye by Gødstrup og den eksisterende byudvikling i Snebjerg.

På baggrund at dette aflyses korridor reservationen med dette tillæg.

Med dette tillæg fjernes retningslinje 3 for højspænding og naturgasanlæg. Nuværende og fremtidige retningslinjer er vist på de følgende sider. Ligeledes er vist på kort den arealreservation der nu aflyses.

## Nuværende retningslinjer

### Højspænding og naturgasanlæg

#### Retningslinjer for højspænding og naturgasanlæg

De overordnede transmissionssystemer for el og gas ejes, drives og udbygges af Energinet.dk, som er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat.

På elnettet ejer Energinet.dk stationsanlæggene og ledningsnettet på spændingsniveau over 100 kV samt forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. El-transmissionsnettet på lavere spændingsniveauer 60 kV og 10 kV - ejes og drives i området omkring Herning af Vestjyske Net.

Elnettet består af såvel luftledninger som kabler, der er lagt i jorden. Forsyningsnettet på det laveste niveau - lavspændingsnettet - er stort set kabellagt.

Energinet.dk har fået udarbejdet en række kabelhandlingsplaner der beskriver den forventede kabellægning af luftledninger på 400 kV og 150 kV niveau. På nuværende tidspunkt er det usikkert om kabelhandlingsplanerne vil blive gennemført, da Regeringens vækststudie i foråret 2015 betyder, at projekterne er sat i bero.

Energinet.dk planlægger for en ny 400 kV forbindelse mellem Idomlund og Endrup, der på en del af strækningen vil gå gennem Herning kommune.

Staten har på baggrund af planlægningen af kystnære vindmøller udarbejdet et kommuneplantillæg nr 45. til den tidligere kommuneplan med retningslinjer for ledningstrace til en 150 kV ledning i Herning Kommune. Retningslinjerne er gældende for den del af ledningen, der ligger i Herning kommune, og de er overført fra tillægget til denne kommuneplan.

På gasnettet ejer Energinet.dk hovedtransmissionsnettet på land. Det resterende transmissionsnet ejes af de regionale selskaber. Der er ikke planer om ændringer af naturgasnettet, der berører Herning Kommune.

#### Det et byrådets mål at

- El- og naturgasdistributionen kan foregå effektivt.
- Kabellægning af elledninger sker, hvor luftledninger i dag giver de største landskabelige gener eller, hvor de påvirker byudviklingen i negativ retning.

#### Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

- Følge de statslige udmeldinger på elområdet nøje, og derefter påvirke den fremtidige udbygningsstrategi, således at den i vidste muligt omfang tilgodeser en effektiv forsyning i Herning Kommune samtidig med, at generne i forhold til såvel landskab som byudvikling begrænses mest muligt.
- Arbejde med forsyningskorridorer for såvel transmissions- som distributionsledninger. Disse

korridorer sikrer dels plads til, at al forsyning samlet ledes til nye og eksisterende byudviklinger, dels afskærms forsyningsnettet fra øvrige aktiviteter, således at reparationer og nødvendige ændringer i forsyningsnettet generer mindst muligt.

- Igangsætte en proces, hvor kabellægningen af alle luftbårne anlæg, såvel 60 kV som 150 kV og 400 kV prioriteres i samarbejde med ledningsejerne.

## Retningslinjer

1. Arealreservationer til højspændingsanlæg fremgår af kortbilag 5.
2. Der kan gennem Herning kommune etableres 400 kV ledning til forbindelse af Idomlund og Endrup.
3. Inden for reservationen til kabeltraceet for 150 kV ledning til de kystnære vindmøller må der ikke etableres bygninger, anlæg, beplantning eller foretages planlægning, der kan forhindre tilkoblingen eller forhindre adgang til kabler i traceet, se kortbilag 5.
4. Ved planlægning af vindmøller skal der overholdes en respektafstand af mindst 50 meter fra vindmøllernes fundament til kabelsystemet for 150 kV ledning til de kystnære vindmøller. Alternativt skal der etableres jordingsanlæg. Dette skal aftales med ledningsejeren (i dette tilfælde Energinet.dk).
5. De eksisterende arealreservationer til naturgasnettet opretholdes, se kortbilag 5. Der reserveres plads til gasledninger parallelt med den eksisterende distributionsledning i den østlige del af Herning Kommune. I en zone på 100 meters bredde må der ikke ske aktiviteter, der kan true leveringsikkerheden for naturgas. Mindre betydende afvigelser fra de reservede arealer accepteres.

## Fremtidige retningslinjer

### Højspænding og naturgasanlæg

#### Retningslinjer for højspænding og naturgasanlæg

De overordnede transmissionssystemer for el og gas ejes, drives og udbygges af Energinet.dk, som er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat.

På elnettet ejer Energinet.dk stationsanlæggene og ledningsnettet på spændingsniveau over 100 kV samt forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. El-transmissionsnettet på lavere spændingsniveauer 60 kV og 10 kV - ejes og drives i området omkring Herning af Vestjyske Net.

Elnettet består af såvel luftledninger som kabler, der er lagt i jorden. Forsyningsnettet på det laveste niveau - lavspændingsnettet - er stort set kabellagt.

Energinet.dk har fået udarbejdet en række kabelhandlingsplaner der beskriver den forventede kabellægning af luftledninger på 400 kV og 150 kV niveau. På nuværende tidspunkt er det usikkert om kabelhandlingsplanerne vil blive gennemført, da Regeringens vækststudspil i foråret 2015 betyder, at projekterne er sat i bero.

Energinet.dk planlægger for en ny 400 kV forbindelse mellem Idomlund og Endrup, der på en del af strækningen vil gå gennem Herning kommune.

På gasnettet ejer Energinet.dk hovedtransmissionsnettet på land. Det resterende transmissionsnet ejes af de regionale selskaber. Der er ikke planer om ændringer af naturgasnettet, der berører Herning Kommune.

#### Det et byrådets mål at

- El- og naturgasdistributionen kan foregå effektivt.
- Kabellægning af elledninger sker, hvor luftledninger i dag giver de største landskabelige gener eller, hvor de påvirker byudviklingen i negativ retning.

#### Byrådet vil arbejde for sit mål ved at

- Følge de statslige udmeldinger på elområdet nøje, og derefter påvirke den fremtidige udbygningsstrategi, således at den i vidste muligt omfang tilgodeser en effektiv forsyning i Herning Kommune samtidig med, at generne i forhold til såvel landskab som byudvikling begrænses mest muligt.
- Arbejde med forsyningskorridorer for såvel transmissions- som distributionsledninger. Disse korridorer sikrer dels plads til, at al forsyning samlet ledes til nye og eksisterende byudviklinger, dels afskærmer forsyningsnettet fra øvrige aktiviteter, således at reparationer og nødvendige ændringer i forsyningsnettet generer mindst muligt.
- Igangsætte en proces, hvor kabellægningen af alle luftbårne anlæg, såvel 60 kV som 150 kV og 400 kV prioriteres i samarbejde med ledningsejerne.

## Retningslinjer

1. Arealreservationer til højspændingsanlæg fremgår af kortbilag 5.
2. Der kan gennem Herning kommune etableres 400 kV ledning til forbindelse af Idomlund og Endrup.
3. Ved planlægning af vindmøller skal der overholdes en respektafstand af mindst 50 meter fra vindmøllernes fundament til kabelsystemet for 150 kV ledning til de kystnære vindmøller. Alternativt skal der etableres jordingsanlæg. Dette skal aftales med ledningsejeren (i dette tilfælde Energinet.dk).
4. De eksisterende arealreservationer til naturgasnettet opretholdes, se kortbilag 5. Der reserveres plads til gasledninger parallelt med den eksisterende distributionsledning i den østlige del af Herning Kommune. I en zone på 100 meters bredde må der ikke ske aktiviteter, der kan true leveringsikkerheden for naturgas. Mindre betydende afvigelser fra de reservede arealer accepteres.

## Kommuneplantillæggets forhold til miljøet

### Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter

Herning Kommune har foretaget en vurdering af, om planforslaget kan påvirke et Natura 2000 område samt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og det vil ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

### Herning Kommunes naturpolitik, ansvarsarter mm.

Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke strider imod kommunens naturpolitik og tankerne bag den grønne struktur. Det vil være uden negative konsekvenser for kommunale ansvarsarter. Det forudsættes, at bygningsmæssige og produktionsmæssige tiltag reguleres behørigt efter anden lovgivning end naturbeskyttelsesloven.

### Lov om Miljøvurdering

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis et kommuneplantillæg antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Herning Kommune har i en Screening vurderet, at kommuneplantillægget ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan fås ved henvendelse til Herning Kommunes planafdeling på BEK@herning.dk.

### KLAGEVEJLEDNING

Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af forslag til kommuneplantillæg. I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Herning Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune via mail til bek@herning.dk. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra det tidspunkt du modtager afgørelsen.



## Vedtagelsespåtegning

Foreløbigt vedtaget af Herning Byråd den

På Byrådets vegne

Ulrik Hyldgaard  
Formand, Byplanudvalget

Jørgen Krogh  
Direktør, By, Erhverv og Kultur

## Gældende kabeltrace der aflyses

