

| 2021 Oplandsskema for Sinding | | | | Udskrevet den 03-05-2021 | | | | | | | | | | | Side 1 | | | |
|-------------------------------|------|------|-------------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| Opl.nr. | Ejer | Plan | Oplandsnavn | Kloaktype | Oplandstørrelse | | | Tørvejrsmængde | | | | | | | Regnvandsbetingede udløb | | | Bemærkning |
| | | | | | Areal [ha] | A-koef. | Bef.ar. [ha] | Bolig [p.e.] | Erhverv [p.e.] | Total [p.e.] | Qspv [l/s] | Qind [l/s] | Total [l/s] | Ra. nr. | Type | Udløbsnr. | Recipientnavn | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E41 | K | | E41 | S | 5,14 | 0,31 | 1,59 | 51 | | 51 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 01 | SFR | E41RUL1 | Herningsholm A | |
| E42 | K | | E42 | S | 5,04 | 0,27 | 1,38 | 50 | | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 01 | SFR | E42RUL1 | Herningsholm A | |
| E43 | K | | E43 | S | 8,94 | 0,32 | 2,88 | 89 | | 89 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 01 | SFR | E43RUL1 | Herningsholm A | |
| E44 | K | | E44 | S | 4,53 | | | 45 | | 45 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 01 | | | Alt regnvand nedsives | |
| E45 | K | | E45 | S-N | 0,28 | | | 3 | | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | | | Alt regnvand nedsives | Spildevand til E41 |
| Sum | | | | | 23,92 | | 5,85 | 239 | | 239 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | | | | | |
| Planlægning | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E43.P | K | JA | E43.P | S | 1,59 | 0,32 | 0,51 | 16 | | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SFR | E41RUL1 | Herningsholm A | |
| Sum | | | | | 1,59 | | 0,51 | 16 | | 16 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | | | | | |