



Notat

Rådgivning af vedligeholdelsesopgaver på Carl Henning Pedersen & Else Ahlefeldts Museum, Birk Centerpark 1, 7400 Herning.

På foranledning af Museumsleder, Lotte Korshøj, har undertegnet fra Kommunale Ejendomme, bistået med byggeteknisk rådgivning og indhentning af tilbud på udbedring af følgende væsentlige vedligeholdelsesopgaver:

Udvendig belysning

Den udvendige belysning er i en meget dårlig stand og partielt virker den ikke. Dertil kommer en del af installationen ikke opfylder nutidens krav. For udbedring skal der udføres ny kabling, sikringskab skal lovliggøres og udvides samt nye lamper skal installeres. De eksisterende lamper kan ikke længere fremskaffes.

Utæt sydvendt glasfacade i prismesalen.

Oplukkeligt vindue (røgventilation) i glasfacaden lukker ikke tæt hvilket medføre vandindtrængen når nedbør og blæst står i den forkerte retning. Ved seneste brandinspektion blev der åbnet for muligheden for at få dispensation til at fjerne det oplukkelige vindue og bruge nødudgang fra repos som røgventilation. Ansøgning om dispensation er indsendt til byggemyndighederne ved Herning Kommune.

Vandindtrængen ved flugtvej på reos i sydvendt facade i prismesalen.

Det er konstateret at der løber vand ned ad indvendig væg i udstilling, under repos med flugtvej i prismesalen. Afhjælpning udføres ved lægning regnvandsrende under dør, opretning af udvendig belægning samt tætning af dør.

Med venlig hilsen

Niels Mønsted
Herning Kommune
Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Kontaktperson:
Niels Mønsted
96 28 82 14
23 29 35 69
ejdnm@herning.dk

Dato: 8. marts 2016