



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 9628 8048

miktj@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
06.00.00-P16-1-15

Kontaktperson:
Tove Hovgaard Jakobsen

Dato 23.01.2017

Tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg

Baggrund for tillægget

Tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 for boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg, udarbejdes i forbindelse med byggemodning af lokalplan nr. 71.B6.1 "Boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg".

I henhold til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for området, er hensigten at al håndtering af regnvand fra tage og befæstede arealer skal ske i lokalplanområdet.

Baggrunden for dette tillæg er, at alt regnvand fra lokalplanens veje og fælles befæstede arealer, skal håndteres via fælles nedslivningsanlæg, der etableres, drives og vedligeholdes af bolig- og grundejere i lokalplanområdet ved et spildevandslav.




Uddrag af luftfoto over lokalplanområdet fra lokalplan nr. 71.B6.

Tillæggets indhold

Lokalplanområdet er en del af opland N11.P og opland N12.P, som iht. Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 er udlagt til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, stier osv.)

Lokalplanens 11 parceller er en del af spildevandsplanens opland N11.P, der kun tilsluttes Herning Vand A/S kloak for spildevand. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra parcelerne skal håndteres på egen grund ved nedsivning.

Lokalplanens øvrige arealer (veje, stier o.lign.) ændres med dette tillæg til opland N12.P, hvor regnvand fra befæstede arealer skal nedsives via beplantet lag, via et tørt nedsivningsbassin, placeret på lokalplanens grønning. Dette anlæg etableres, drives og vedligeholdes af et de berørte bolig- og grundejere i området. Opland N12.P tilsluttes hverken Herning Vand A/S kloak for regnvand eller spildevand. Etablering af nedsivningsanlæg på den fælles grønning er i overensstemmelse med lokalplan nr. 71.B6.1.



Uddrag af kortbilag 2, fra lokalplan nr. 71.B6 med grønningen i midten, hvor tørt nedsivningsbassin etableres ved 30 cm forsænkning af terrænet.

Lokalplanområdet er i spildevandsplanens nedsivningskort angivet med farven "grøn". Den grønne farve betyder, at nedsivning af regnvand, ud fra oplysninger om grundvandsårbarhed, jordbundsforhold, grundvandsstand osv., vurderes mulig. Efterfølgende har resultater af aktuelle undersøgelser i området angiver at jordbundsforholdene vurderes nedsivningseg-

nede og grundvandet ikke vil være til hinder for at nedsivningsanlægget har den tiltænkte effekt. På denne baggrund fastholder Herning Kommune beslutningen om at regnvand fra området skal nedsives lokalt.

Nedsivningsanlæg til håndtering af regnvand fra veje og fællesarealer i lokalplanen skal etableres som fælles spildevandsanlæg, hvor etablering, drift og vedligeholdelse varetages af det fælles spildevandslav, "Spildevandslavet Rind Å Engen", under lokalplanområdets grundejerforening.

Det fælles nedsivningsanlæg for opland N12.P dimensioneres til at kunne modtage regn fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for opstuvning i anlægget og på grøningen, svarende til en 100 års regnhændelse. På denne baggrund etableres der ikke nødoverløb fra anlægget.

Forudsætninger for etablering af fælles spildevandsanlæg

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra fællesarealer i lokalplan nr. 71.B6.1, er:

- at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
- at Herning Kommune afgrænser opland N12.P, der afleder regnvand til det fælles spildevandsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af vandsektorlovens §2, stk. 1.

Med dette tillæg optages spildevandopland N12.P, som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, omfattet af vandsektorlovens §2, stk. 1, i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Arnborg i tillæggets bilag 1 - 3.



Uddrag af oplandskort for tillæg 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025

Behandling af tillægget til spildevandsplanen

Tillægget offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk.)

Efter offentliggørelsen er tillægget fremlagt på hjemmesiden i 8 uger, indenfor hvilken frist tillægget kan kommenteres overfor kommunen.

Tillægget fremsendes samtidig til Naturstyrelsen.

Når tillægget er vedtaget af Byrådet, eller Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, hvis der ikke er indkommet bemærkninger i den offentlige høringsperiode, offentliggøres det på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk.)

Vedtagelse af tillægget

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 5. oktober – 30. november 2016

Dette tillæg til spildevandsplan er endelig vedtaget af Byrådet/Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 23. januar 2017

Bilag:

1. Oplandskort Arnborg
2. Udløbsskema Arnborg
3. Oplandsskema Arnborg
5. Forslag til vedtægter for spildevandslav "Rind Å Engen".