

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

**Status**

(F01-1)	K		Fælleskloak	F	1,89	0,32	0,60	14		14	0,0	0,0	0,1	01	FB	(F01 UL1)	Gødstrup Sø	Nyt opl. i pl.-F03.P i T18
(F01-2)	K		Nedsivning regnvand	S-N	2,15			55		55	0,1	0,1	0,2	01			Alt regnvand nedsives	
<b>Sum</b>					<b>4,04</b>		<b>0,60</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>					

**Planlægning**

(F01-2.P)	K		Nedsivning regnvand	S-N	3,19			32		32	0,0	0,0	0,1	01			Alt regnvand nedsives	Nyt opland.
(F02)	K		Sygehus	S	37,76	0,50	18,88	0	2.690	2.690	5,9	4,0	10,0	01	RBR	(PRVRUL1)	Herningsholm Å	Udløb via privat grøft
F03.P	K			S	1,89	0,40	0,76	28		28	0,0	0,0	0,1	01	RBR	F03RUL1	Herningsholm Å	Nyt opl. i T18
<b>Sum plan</b>					<b>42,85</b>		<b>19,64</b>	<b>60</b>	<b>2.690</b>	<b>2.750</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>	<b>10,1</b>					
<b>Sum uændrede oplande</b>					<b>4,04</b>		<b>0,60</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>					
<b>Sum total</b>					<b>46,88</b>		<b>20,24</b>	<b>129</b>	<b>2.690</b>	<b>2.819</b>	<b>6,1</b>	<b>4,2</b>	<b>10,4</b>					